



Désignation	Facteur K	Température °C	Finition	Réponse	Agrément
Sprinkler <b>SideWall</b> Horizontal / vertical (EC)	DN15 K80	68 / 93	Laiton / chrome / blanc	Standard / Rapide	FM / LPC



INOX



Désignation	Facteur K	Température °C	Réponse	Agrément
Sprinkler <b>SSP / SSU 100%</b> <b>INOX 316</b>	DN15 K80 DN15 K115	68 / 93 / 141	Standard / Rapide	FM



Ref.	Désignation	Ø	Agrément
VAB1/2FM	Vanne à boisseau sphérique FF	1/2"	FM
VAB3/4FM		3/4"	FM
VAB1FM		1"	FM
VAB1"1/2FM		1"1/2"	FM
VAB2FM		2"	FM



Ref.	Désignation	Ø	Agrément
MANOEAFUM	Manomètre glycerine / eau-air / 1/4" NPT / graduation 0 - 2050 kPa /	100 mm	FM / UL



Ø A	Ø B	Quantité / carton
1/2" NPT	42.4 / 48.3 / 60.3 / 76.1	100
3/4" NPT	42.4 / 48.3 / 60.3 / 76.1	100
1" BSP	48.3 / 60.3 / 76.1	100
1"1/4 BSP	42.4 / 48.3 / 60.3 / 76.1 / 88.9 / 114.3	100
1"1/2 BSP	48.3 / 76.1 / 88.9 / 114.3	100
2" BSP	60.3 / 76.1 / 88.9 / 114.3	100



Désignation	Finition
Clé pour sprinkler Neptune 1/2" et 3/4"	acier

Divers