

## Renseignement technique AEAI n° 17117

Groupe 621	Composants sprinklers	
Requérant	ROLLAND Arroseurs Sprinklers 235 route de la biolle ZA le sauvage 73410 Mognard France	
Fabricant	Société Rolland Arroseurs Sprinklers 73410 Mognard France	
Produit	ROLLAND	
Description	-postes de contrôle: sous eau -postes de contrôle: sous air	
Utilisation		
Documentation	BRE, Hertfordshire: Prüfbericht 'Nr. 216556' (31.01.2006); LPCB, Hertfordshire: Zertifikat 'Nr. 295b' (17.09.2014)	
Conditions d'essai	EN 12259-2, EN 12259-3	
Appréciation	Correspond aux dispositions AEAI	
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	22.03.2017	
Remplace l'attestation du	04.04.2012	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie





Marcel Rumo



Roland Julmy



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon  
les prescriptions suisses de  
protection incendie AEAI

## n° AEAI 17117

Groupe 621	Composants sprinklers		
Requérant	ROLLAND Arroseurs Sprinklers	Durée de validité	31.12.2022
	235 route de la biolle		
	ZA le sauvage		
	73410 Mognard		
	France		
Produit	ROLLAND		

---

### Poste de contrôle sous eau

Désignation	Diamètre (mm)	Conditions d'essai
ROLLAND "B"	80, 100, 150, 200	EN 12259-2
ROLLAND "D"	80, 100, 150, 200	
ROLLAND "E"	80, 100, 150, 200	

### Poste de contrôle sous air

Désignation	Diamètre (mm)	Conditions d'essai
ROLLAND "A"	80,	EN 12259-3
ROLLAND "B"	80, 150	EN 12259-3
ROLLAND "E"	100	EN 12259-3